

平成30年度

かごしま健康の森公園

電気需給仕様書

かごしま健康の森公園電気需給仕様書

かごしま健康の森公園の電気需給については、契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めるところによる。

1 概要

(1) 需要場所

かごしま健康の森公園

(2) 業種及び用途

プール、体育館、サッカー場、事務所、公園照明灯、相撲場

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6,600V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6,600V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1 回線受電
カ 非常用自家用発電設備	あり (系統連系なし)

(2) 予定使用電力量、契約電力

ア 予定契約電力	301kW
(各月の契約電力は、供給開始後 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のいずれか大きい値とする。)	
イ 予定使用電力量	1,050,400kWh
(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの使用電力量の見込み。増減有り。)	
ウ 力率	100% (平均)
(月別の力率は、実測値によるものとする。)	

(3) 契約供給期間

平成 30 年 4 月 1 日 0 時 00 分から平成 31 年 3 月 31 日 24 時 00 分まで

(4) 電力量等の計量

ア 自動検針装置	: 有
イ 電力会社の検針方法	: 自動検針

- (5) 契約期間の電力消費計画
別紙 1 参照
- (6) 需給地点
需要場所の構内引込口に鹿児島市が施設する受電用負荷開閉器の電源側接続点
- (7) 計量地点
第一電気室近くの電信柱
- (8) 電気工作物の財産分界点
需給地点に同じ。ただし、取引用計量器及び付属装置は供給者の所有とする。
- (9) 保安上の責任分界点
需給地点に同じ。

3 その他

- (1) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、電気事業法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 72 号）による改正前の電気事業法（昭和 39 年法律 170 号）第 3 条第 1 項の規定に基づき九州管内で一般電気事業者として許可を得ていた者（以下「旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者」という。）が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。なお、入札金額の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
- (2) 自家発補給電力に係る単価は、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める単価を上限とする。

かごしま健康の森公園 平成30年度電力消費計画

年 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均	最大
使用電力量(kwh) (月間総使用量)	83,400	85,700	82,600	99,900	108,500	76,200	91,700	86,300	92,600	94,800	56,600	92,100	1,050,400	87,533	108,500
契約電力 (kw)	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301

単位:%

力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

※1 使用電力(月間総使用量)については、十の位で切り上げて表示。

※2 平均については、切り上げた数値の平均。